

Vastaavan- / KVV-työnjohtajan tarkastusasiakirja haja-asutusalueen jäteveden käsittelyjärjestelmille

KOPIO TARKASTUSASIAKIRJASTA LUOVUTETAAN KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ RAKENNUSVALVONTAAN

Sovellettavissa:

Maapuhdistamoihin rakenteineen, (imeytys, suodatus, "saunapallo"), umpisäiliöt, pienpuhdistamot (panospuhdistamot yms.)

RAKENNUTTAJA:	
OSOITE:	
LUPATUNNUS:	
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA:	

Tarkastus tehty / päiväys

Tarkasta toteutuksen ja suunnitelmien vastaavuus ja, että mahdollisista muutoksista on saatu tieto rakennusvalvontaan.	
Tarkasta suunniteltujen käsittelyjärjestelmien sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan määräysten mukaiset suojaetäisyydet ja loka-auton ajoreitti (säiliöiden tyhjennysmahdollisuus).	
Tarkasta säiliö- ja putkikaivantojen pohjien tasaukset ja huolehdi säiliöiden ankkuroinneista.	
Tarkasta säiliöiden ja putkistojen asennus ja kaivantojen täyttö valmistajan ohjeiden mukaan (puhdistamoihin ei saa johtaa sade- eikä salaojavesiä).	
Tarkasta säiliöiden vesitäytöt asennuksen jälkeen ja testaa sähköisten laitteiden (pumput, automatiikka, hälytykset) toiminta ja merkitse putkien ja kaapelien sijainnit asemapiirrokseen.	
Tarkasta, että käyttäjä on saanut riittävän koulutuksen laitteiden käytöstä ja on omaksunut tiedot ja että kiinteistöllä on käytössä käyttö- ja huoltopäiväkirja.	
Tarkasta, että puhdistetusta jätevedestä saa otettua edustavan näytteen ja että purku toimii esteettömästi (ei takaisinvirtausta puhdistamoon).	

Päiväys	Vastaavan / KVV-työnjohtajan allekirjoitus	Nimen selvennys
----------------	---	------------------------